

	<b>Rutin för användning av portabla fläktar och luftkylare inom Kommunal vård och omsorg</b>	
<b>Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Kronobergs län</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Sida 1 (2)</b>
<b>Framtagen av:</b> Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vårdhygien Region Kronoberg Smittskyddsenheten Region Kronoberg	<b>Utgåva</b>  02	<b>Ersätter</b>  2020-06-26
<b>Godkänd och fastställd av</b>	<b>Fastställd</b>  2021-06-11	<b>Giltig från</b>  2021-06-11

Kontakta fastighetsägaren för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt innan annan åtgärd vidtas.

Kontakta alltid fastighetsenheten innan eventuell anskaffning av luftkylare och vid in- och avinstallering.

**Vid värmebölja kan tillfälliga åtgärder som fläkt och portabel luftkylare övervägas för att sänka rumstemperaturen i lägenheten.**

**Fläkt och portabel luftkylare rekommenderas inte:**

- i gemensamma utrymmen som till exempel dagrum, personalrum och väntrum.
- i rum där patienter med smitta som kan spridas av höga luftflöden till exempel covid-19, MRSA, Norovirus, Clostridium difficile, stora fjällande eksem, vårdas.

## Råd vid användning

- Fläkt placeras i sängnivå eller högre på så sätt att personal kan stänga av den utan att få luftflödet mot ansiktet.
- Luftflödet ska riktas upp mot taket och inte mot dörr.
- Luftflödet får inte riktas mot öppna sår, brännskador, eller direkt mot vårdtagarens ansikte.
- Fläkten/luftkylaren ska stängas av vid:
  - bäddning
  - katetersättning
  - omläggning av CVK/PICC-line
  - PVK-sättning
  - Omläggning
  - Steril uppdukning och liknande moment

## Rengöring och desinfektion:

Fläkt:

- Rengörs med ytdesinfektion före den tas in och ut ifrån patientrummet samt vid behov.

Luftkylare:

- Kondensvattenbehållare töms dagligen, torkas torr och desinfekteras sedan med ytdesinfektion. Signeringslista kan användas.
- Rengörs med ytdesinfektion före den tas in och ut ifrån patientrummet samt vid behov.
- I övrigt, följ tillverkarens anvisningar.