

	Rutin för användning av portabla fläktar och luftkylare inom Kommunal vård och omsorg	
Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i Kronobergs län	Diarienummer	Sida 1 (2)
Framtagen av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vårdhygien Region Kronoberg Smittskyddsenheten Region Kronoberg	Utgåva 03	Ersätter 2021-06-11
Godkänd och fastställd av	Fastställd 2022-06-29	Giltig från 2022-06-29

Användning av fläktar och portabla luftkylare avråds generellt i vårdmiljö då partiklar som sedimenterat ned på golv och ytor virvlar upp i rumsluften.

Kontakta fastighetsägaren för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt innan annan åtgärd vidtas.

Vid värmebölja och när andra åtgärder för att sänka rumstemperaturen eller svalka omsorgstagaren är otillräckliga kan tillfälliga åtgärder som portabel luftkylare (rekommenderas i första hand) och fläkt övervägas för att sänka rumstemperaturen i lägenheten. Medicinsk riskbedömning ska göras i varje enskilt fall.

Kontakta alltid fastighetsenheten innan eventuell anskaffning av luftkylare och vid in- och avinstallering.

Fläkt och portabel luftkylare rekommenderas inte:

- i gemensamma utrymmen som till exempel dagrum, personalrum och väntrum. Rummet kan kylas med portabel luftkylare innan personer kommer till rummet och sedan stängas av.
- i rum där patienter med smitta som kan spridas av höga luftflöden till exempel covid-19, Norovirus, Clostridium difficile, stora fjällande eksem, vårdas.

Råd vid användning

- Fläkt placeras i sängnivå eller högre på så sätt att personal kan stänga av den utan att få luftflödet mot ansiktet.
- Luftflödet ska riktas upp mot taket och inte mot dörr.
- Luftflödet får inte riktas mot öppna sår, brännskador, eller direkt mot vårdtagarens ansikte.
- Fläkten/luftkylaren ska stängas av vid:
 - vid nära omvårdnadsarbete
 - bäddning
 - katetersättning
 - omläggning av CVK/PICC-line
 - PVK-sättning
 - omläggning
 - steril uppdukning och liknande moment

Rengöring och desinfektion:

Fläkt:

- Rengörs med ytdesinfektion före den tas in och ut ifrån patientrummet samt vid behov.

Luftkylare:

- Kondensvattenbehållare töms dagligen, torkas torr och desinfekteras sedan med ytdesinfektion. Signeringslista kan användas.
- Rengörs med ytdesinfektion före den tas in och ut ifrån patientrummet samt vid behov.
- I övrigt, följ tillverkarens anvisningar.